



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

דף 1 מתוך 28

תעודת בדיקה מס' 9611911591

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין:	אלומות אש טכנולוגיות מיגון בע"מ
מענו:	סימטת התבור 12 א.ת. סגולה פתח תרוה 4969112
תאריך ההזמנה:	28/08/2016

תאור המוצר

מחיצה מורכבת מלוח אחד בגוון אפור בעובי 12 מ"מ על ניצבים בעובי 70 מ"מ ומכונה AQUAFIRE חיבור בין לוחות מוגן ע"י פס פח ושפכתטל אמריקאי (ראה שרטוטים מצורפים)

פרטי הנטילה

הדוגמא ניטלה בתאריך: 25/08/2016
הדוגמא נבחרה ע"י בא כוח: מזמין הבדיקה
מקום הנטילה: מפעל

מהות הבדיקה

1. "עמידות באש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה: דרישות כלליות" לפי ת"י 931 חלק 1.1 יולי 2014.
2. "עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא נושאים. מפרידים אנכים" לפי ת"י 931 חלק 1.8 דצמבר 2012.

תעודה זו מכילה 28 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס

א. מסקנות

1. עמידות האש של הקיר הני"ל נקבעה כדלקמן:
-איבוד שלמות: 181 דקות.
-איבוד כושר בידוד: 6 דקות.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: ד"ר רכרדו גורה
תפקידו: ראש ענף אש

שם החותם: סרגי מליקוב
תפקידו: מהנדס בודק